

1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5  
 Tel. (02) 380 52 71  
 Fax (02) 380 89 86

**CONFORMITEITSONDERZOEK**

**VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41  
 Tel. (056) 35 76 76  
 Fax (056) 35 68 87

*Daykeller*

Inrichtingen van : *Belleman*  
 Plaats van onderzoek : *Regenbeskank 37*  
 Installateur : *Patrick Luyckx* *Meise Vichte*  
 - B.T.W.-nummer : *770 044 297*  
 - of identiteitskaartnr. : ..... uitgereikt te ..... op datum van : .....  
 Aard van de inrichting : *N I Res* Stroomleveraar : *Electabel*  
 Agent-Onderzoeker : *Van Inck* Datum van onderzoek : *9/6/2000*

	<i>3 Nivo's</i>	- Beschrijving van de stroombanen :		
- Bedrijfspanning	<i>10</i>	<i>aut. f. 1/16 A</i>	<i>x 5</i>	<i>1/25 m<sup>2</sup></i>
- Doorsnede voedingskabel	<i>40 A</i>	<i>aut. f. 1/16 A</i>	<i>x 12</i>	<i>2/25 m<sup>2</sup></i>
- Algemene bescherming	<i>aut.</i>	<i>aut. 3 p. 25 A</i>	<i>x 1</i>	<i>4 m<sup>2</sup></i>
- Type algemene schakelaar	<i>Res</i>	<i>Op diff. 30 A</i>		
- Type aardelektrode(s)	<i>1.6 S</i>	<i>aut. f. 1/16 A</i>	<i>x 6</i>	<i>2/25 m<sup>2</sup></i>
- Aardspreidingsweerstand	<i>&gt; 1 MΩ</i>			
- Algemene isoleringsweerstand	<i>11.24</i>			
- Aantal borden en eindstroombanen	<i>40 A 300 mA</i>			
- Algemene differentieelschakelaar	<i>40 A 300 mA</i>			
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<i>40 A 300 mA</i>			

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode. *-*
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen. *-*
- verwarmingstoestellen : .....

**Vastgestelde inbreuken :** *geen*

*10/6/2000*

*Nota: HV installatie niet uitgeroed door installateur.*

De elektrische installatie werd ..... conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op *9/6/2005* .....

*Van Inck*  
 Agent-Onderzoeker,

- WETTELIJKE VERPLICHTINGEN**
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
  2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
  3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. : .....

Visa : ..... datum : .. / .. / ..